

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Газ углеводородный сжиженный топливный для коммунально-бытового потребления марки СПБТ

ГОСТ 20448-90 С ИЗМ. 1,2


 Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ16.В13156 с
 31.10.2014г. по 27.04.2017г. ОС продукции и услуг
 «УРАЛСЕРТИФИКАТ».

№	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 20448-90 С ИЗМ. 1,2	Фактические значения	Методы испытаний
1	Массовая доля суммы метана, этана и этилена, %	не нормируется	1,72	ГОСТ 10679
2	Массовая доля суммы пропана и пропилена, %	не нормируется	47,66	ГОСТ 10679
3	Массовая доля суммы бутанов и бутиленов, %	не более 60	47,07	ГОСТ 10679
4	Объемная доля жидкого остатка при 20 гр.С, %	не более 1,6	0,0	ГОСТ 20448 п. 3.2
5	Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45 гр.С, МПа	не более 1,6	1,1	ГОСТ 28656 ГОСТ Р 50994
6	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	не более 0,013	0,0072	ГОСТ 22985
7	Массовая доля сероводорода, %	не более 0,003	0,000	ГОСТ 22985
8	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 20448 п. 3.2

Примечание: При массовой доле меркаптановой серы в сжиженном газе 0,002 % и более допускается не определять интенсивность запаха. При массовой доле меркаптановой серы менее 0,002 % или интенсивности запаха менее 3 баллов сжиженные газы должны быть одорированы по методике, утвержденной в установленном порядке.

Качество продукции соответствует ГОСТ 20448-90 С ИЗМ. 1,2

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 3 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Начальник ЦЗЛ _____ Кортенова Е.П.

Лаборант _____ Зайнуллина Е.Г.

